



PÄÄSTEAMET

Rainer Miltop
Rakvere Linnavalitsus
linnavalitsus@rakvere.ee

Teie 09.04.2020 nr 5-2/47-11

Meie 22.04.2020 nr 7.2-3.3/4145-2

**Rakvere linn Nõlvaku tn 4 kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastamine**

Austatud Rainer Miltop

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 4, planeerimisseaduse § 4 lg 4, § 127 lg-d 1 ja 2 ning § 133 alusel kooskõlastab Päästeameti Ida päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli teenuse juhtivinspektor Natalja Eppik, Viru Varahaldus OÜ poolt koostatud Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Nõlvaku tn 4 kinnistu (katastritunnus 66301:017:0057) detailplaneeringu (töö nr 89-0519) tuleohutuse osa alljärgneva märkusega:

1. Tulenevalt 30.03.2017 kehtestatud siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 12 lg 6 punktile 14 ei pea üksikelamu pööning moodustama omaette tuletõkkeseksiooni.

Detailplaneeringu kooskõlastus on märgitud detailplaneeringu digitaalses konteineris resolutsiooniga kooskõlastatus 1562-2020-2 (vaata lisa).

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) – antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Alutaguse Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Eppik
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Lisa: Detailplaneeringu digitaalne konteiner

Natalja Eppik
+372 5886 2375
natalja.eppik@rescue.ee